

Beschlussvorlage
zur öffentlichen Gemeinderatssitzung am 28.02.2022
 - Dringlichkeitsbeschluss -

eingereicht vom Hauptamt/Bauwesen

Vergabe von Bauleistungen – Erstellung einer Gefahrenanalyse, Durchführung Desinfektionsspülung und Austausch Mischbatterien in der Kinderkrippe in Leutersdorf

Erläuterungen:

Das Trinkwasser in den öffentlichen Gebäuden wird regelmäßig überprüft, unter anderem auf Legionellenbefall. Da die Prüfung der Legionellen in der Kinderkrippe in Leutersdorf 3-mal hintereinander erhöhte Werte ergab, wurde vom Gesundheitsamt das Erstellen einer Gefahrenanalyse angeordnet. Die Wartungsfirma wurde mit der Durchführung der Gefahrenanalyse beauftragt und hat uns ein Angebot über die chemische Reinigung und Spülung der Leitung in Höhe von 3.997,08 € angeboten. Um das Problem in den Griff zu bekommen, wird vorgeschlagen die angebotene Leistung auszuführen. Es ist geplant, die Wasserhähne auszutauschen um eine thermische Desinfektion zu ermöglichen. Dies wird nochmal ca. 700,- € kosten.

Beschluss Nr. 13102122

Der Gemeinderat vergibt die Bauleistungen, Vergabe von Bauleistungen – Erstellung einer Gefahrenanalyse und Durchführung Desinfektionsspülung in Höhe von 3.997,08 € und stimmt dem Austausch der Mischbatterien in Höhe von ca. 700,- € zu.

Der Bürgermeister wird beauftragt einen entsprechenden Bauvertrag abzuschließen.

Der Gemeinderat ermächtigt den Bürgermeister, mögliche Nachträge bis zu 10% der Auftragssumme zu beauftragen.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: 14 + 1

davon anwesend: 8+1

Ja-Stimmen: 8+1

Nein-Stimmen: /

Stimmenthaltungen: /

Bemerkung:

Auf Grund des § 20 Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), in der jeweils gültigen Fassung, haben folgende Mitglieder des Gemeinderates weder beratend noch abstimmend mitgewirkt:


 Scholze
 Bürgermeister

 
 Oehrling
 Bauwesen

Verteiler: Gemeinderäte
 B-H-R-Bau-B/S

An Gemeindetafel Leutersdorf/Spitzkunnersdorf
 angeheftet am:

abgenommen am: